

สัปดาห์ที่ 5 : วันที่ 16 - 22 กุมภาพันธ์ 2558

วันที่	เวลา	ค่าการนำไฟฟ้า ($\mu\text{S}/\text{cm}$)		
		กปภ.สาขา เสนา	กปภ.สาขา พระนครศรีอยุธยา(พ)	กปภ.สาขา ปทุมธานี
16 กุมภาพันธ์ 2558	08:00 น.	238	293	299
	16:00 น.	241	295	293
17 กุมภาพันธ์ 2558	08:00 น.	223	295	295
	16:00 น.	238	295	ไม่ได้เก็บตัวอย่าง
18 กุมภาพันธ์ 2558	08:00 น.	228	296	297
	16:00 น.	233	293	303
19 กุมภาพันธ์ 2558	08:00 น.	233	292	296
	16:00 น.	219	218	292
20 กุมภาพันธ์ 2558	08:00 น.	219	279	283
	16:00 น.	219	281	286
21 กุมภาพันธ์ 2558	08:00 น.	218	280	285
	16:00 น.	218	282	288
22 กุมภาพันธ์ 2558	08:00 น.	219	279	287
	16:00 น.	220	279	293
ค่าต่ำสุด		218	279	283
ค่าสูงสุด		241	296	303

ทดสอบโดย : งานสารสนเทศคุณภาพน้ำ กองควบคุมคุณภาพน้ำ ณ ภาคสนาม

วันที่	เวลา	ค่าความเค็ม (g/L)		
		กปภ.สาขา เสนา	กปภ.สาขา พระนครศรีอยุธยา(พ)	กปภ.สาขา ปทุมธานี
16 กุมภาพันธ์ 2558	08:00 น.	0.11	0.13	0.14
	16:00 น.	0.11	0.14	0.14
17 กุมภาพันธ์ 2558	08:00 น.	0.11	0.14	0.14
	16:00 น.	0.11	0.14	ไม่ได้เก็บตัวอย่าง
18 กุมภาพันธ์ 2558	08:00 น.	0.11	0.14	0.14
	16:00 น.	0.11	0.14	0.14
19 กุมภาพันธ์ 2558	08:00 น.	0.11	0.13	0.14
	16:00 น.	0.10	0.13	0.14
20 กุมภาพันธ์ 2558	08:00 น.	0.10	0.13	0.13
	16:00 น.	0.10	0.13	0.14
21 กุมภาพันธ์ 2558	08:00 น.	0.10	0.13	0.14
	16:00 น.	0.10	0.13	0.14
22 กุมภาพันธ์ 2558	08:00 น.	0.10	0.13	0.14
	16:00 น.	0.10	0.13	0.14
ค่าต่ำสุด		0.10	0.13	0.13
ค่าสูงสุด		0.11	0.14	0.14

ทดสอบโดย : งานสารสนเทศคุณภาพน้ำ กองควบคุมคุณภาพน้ำ ณ ภาคสนาม