

สัปดาห์ที่ 7 : วันที่ 2 – 8 มีนาคม 2558

วันที่	เวลา	ค่าการนำไฟฟ้า ( $\mu\text{S}/\text{cm}$ )		
		กปภ.สาขา เสนา	กปภ.สาขา พระนครศรีอยุธยา(พ)	กปภ.สาขา ปทุมธานี
2 มีนาคม 2558	08:00 น.	ไม่ได้เก็บตัวอย่าง	268	281
	16:00 น.	226	267	273
3 มีนาคม 2558	08:00 น.	210	268	269
	16:00 น.	240	267	278
4 มีนาคม 2558	08:00 น.	217	267	269
	16:00 น.	216	268	271
5 มีนาคม 2558	08:00 น.	219	268	269
	16:00 น.	211	268	272
6 มีนาคม 2558	08:00 น.	212	267	281
	16:00 น.	210	267	272
7 มีนาคม 2558	08:00 น.	208	268	271
	16:00 น.	207	269	275
8 มีนาคม 2558	08:00 น.	206	271	270
	16:00 น.	208	269	279
ค่าต่ำสุด		206	267	269
ค่าสูงสุด		240	271	281

ทดสอบโดย : งานสารสนเทศคุณภาพน้ำ กองควบคุมคุณภาพน้ำ ณ ภาคสนาม

วันที่	เวลา	ค่าความเค็ม ( $\text{g}/\text{L}$ )		
		กปภ.สาขา เสนา	กปภ.สาขา พระนครศรีอยุธยา(พ)	กปภ.สาขา ปทุมธานี
2 มีนาคม 2558	08:00 น.	ไม่ได้เก็บตัวอย่าง	0.13	0.13
	16:00 น.	0.11	0.13	0.13
3 มีนาคม 2558	08:00 น.	0.10	0.13	0.13
	16:00 น.	0.11	0.13	0.13
4 มีนาคม 2558	08:00 น.	0.10	0.13	0.13
	16:00 น.	0.10	0.13	0.13
5 มีนาคม 2558	08:00 น.	0.10	0.13	0.13
	16:00 น.	0.10	0.13	0.13
6 มีนาคม 2558	08:00 น.	0.10	0.13	0.13
	16:00 น.	0.10	0.13	0.13
7 มีนาคม 2558	08:00 น.	0.10	0.13	0.13
	16:00 น.	0.10	0.13	0.13
8 มีนาคม 2558	08:00 น.	0.10	0.13	0.13
	16:00 น.	0.10	0.13	0.13
ค่าต่ำสุด		0.10	0.13	0.13
ค่าสูงสุด		0.11	0.13	0.13

ทดสอบโดย : งานสารสนเทศคุณภาพน้ำ กองควบคุมคุณภาพน้ำ ณ ภาคสนาม