

สัปดาห์ที่ 20 : วันที่ 2 - 8 มิถุนายน 2558

วันที่	เวลา	ค่าการนำไฟฟ้า ($\mu\text{S/cm}$)		
		กปภ.สาขา ฉะเชิงเทรา	กปภ.สาขา บางคล้า	กปภ.สาขา บางปะกง
2 มิถุนายน 2558	08:00 น.	1,222	507	5,580
	16:00 น.	1,740	702	5,560
3 มิถุนายน 2558	08:00 น.	1,418	488	5,600
	16:00 น.	1,441	ไม่ได้เก็บตัวอย่าง	5,580
4 มิถุนายน 2558	08:00 น.	1,327	2,440	5,600
	16:00 น.	1,579	ไม่ได้เก็บตัวอย่าง	5,530
5 มิถุนายน 2558	08:00 น.	1,370	4,020	5,440
	16:00 น.	ไม่ได้เก็บตัวอย่าง	ไม่ได้เก็บตัวอย่าง	5,470
6 มิถุนายน 2558	08:00 น.	1,210	ไม่ได้เก็บตัวอย่าง	5,500
	16:00 น.	1,189	ไม่ได้เก็บตัวอย่าง	5,500
7 มิถุนายน 2558	08:00 น.	1,103	ไม่ได้เก็บตัวอย่าง	5,500
	16:00 น.	1,447	3,990	5,480
8 มิถุนายน 2558	08:00 น.	1,728	7,090	5,480
	16:00 น.	ยังไม่ได้รับตัวอย่าง	ยังไม่ได้รับตัวอย่าง	ยังไม่ได้รับตัวอย่าง
ค่าต่ำสุด		1,103	488	5,440
ค่าสูงสุด		1,740	7,090	5,600

ทดสอบโดย : งานสารสนเทศคุณภาพน้ำ กองควบคุมคุณภาพน้ำ ณ ภาคสนาม

วันที่	เวลา	ค่าความเค็ม (g/L)		
		กปภ.สาขา ฉะเชิงเทรา	กปภ.สาขา บางคล้า	กปภ.สาขา บางปะกง
2 มิถุนายน 2558	08:00 น.	0.61	0.24	3.01
	16:00 น.	0.88	0.34	3.00
3 มิถุนายน 2558	08:00 น.	0.71	0.23	3.02
	16:00 น.	0.72	ไม่ได้เก็บตัวอย่าง	3.01
4 มิถุนายน 2558	08:00 น.	0.66	1.25	3.02
	16:00 น.	0.79	ไม่ได้เก็บตัวอย่าง	2.98
5 มิถุนายน 2558	08:00 น.	0.68	2.13	2.93
	16:00 น.	ไม่ได้เก็บตัวอย่าง	ไม่ได้เก็บตัวอย่าง	2.95
6 มิถุนายน 2558	08:00 น.	0.60	ไม่ได้เก็บตัวอย่าง	2.97
	16:00 น.	0.59	ไม่ได้เก็บตัวอย่าง	2.96
7 มิถุนายน 2558	08:00 น.	0.55	ไม่ได้เก็บตัวอย่าง	2.97
	16:00 น.	0.72	2.11	2.95
8 มิถุนายน 2558	08:00 น.	0.87	3.89	2.95
	16:00 น.	ยังไม่ได้รับตัวอย่าง	ยังไม่ได้รับตัวอย่าง	ยังไม่ได้รับตัวอย่าง
ค่าต่ำสุด		0.55	0.23	2.93
ค่าสูงสุด		0.88	3.89	3.02

ทดสอบโดย : งานสารสนเทศคุณภาพน้ำ กองควบคุมคุณภาพน้ำ ณ ภาคสนาม