

สัปดาห์ที่ 35 : วันที่ 15 – 21 กันยายน 2558

วันที่	เวลา	ค่าการนำไฟฟ้า ( $\mu\text{S}/\text{cm}$ )		
		กปภ.สาขาฉะเชิงเทรา (สม.ฉะเชิงเทรา)	กปภ.สาขาบางคล้า (สม.เทพราช)	กปภ.สาขาบางปะกง (สถานีสูบน้ำดิบบางปะ)
15 กันยายน 2558	08:00 น.	1,271	ไม่ได้เก็บตัวอย่าง	1,077
	16:00 น.	1,228	ไม่ได้เก็บตัวอย่าง	1,081
16 กันยายน 2558	08:00 น.	1,309	ไม่ได้เก็บตัวอย่าง	1,059
	16:00 น.	1,341	ไม่ได้เก็บตัวอย่าง	1,066
17 กันยายน 2558	08:00 น.	1,437	506	1,042
	16:00 น.	1,388	ไม่ได้เก็บตัวอย่าง	1,029
18 กันยายน 2558	08:00 น.	1,193	507	1,040
	16:00 น.	1,119	ไม่ได้เก็บตัวอย่าง	1,063
19 กันยายน 2558	08:00 น.	1,003	563	1,161
	16:00 น.	941	ไม่ได้เก็บตัวอย่าง	1,174
20 กันยายน 2558	08:00 น.	891	563	1,139
	16:00 น.	873	ไม่ได้เก็บตัวอย่าง	1,130
21 กันยายน 2558	08:00 น.	897	560	1,099
	16:00 น.	913	ไม่ได้เก็บตัวอย่าง	1,091
ค่าต่ำสุด		873	506	1,029
ค่าสูงสุด		1,437	563	1,174

ทดสอบโดย : งานสารสนเทศคุณภาพน้ำ กองควบคุมคุณภาพน้ำ ณ ภาคสนาม

วันที่	เวลา	ค่าความเค็ม (g/L)		
		กปภ.สาขาฉะเชิงเทรา (สม.ฉะเชิงเทรา)	กปภ.สาขาบางคล้า (สม.เทพราช)	กปภ.สาขาบางปะกง (สถานีสูบน้ำดิบบางปะ)
15 กันยายน 2558	08:00 น.	0.63	ไม่ได้เก็บตัวอย่าง	0.53
	16:00 น.	0.61	ไม่ได้เก็บตัวอย่าง	0.53
16 กันยายน 2558	08:00 น.	0.65	ไม่ได้เก็บตัวอย่าง	0.52
	16:00 น.	0.67	ไม่ได้เก็บตัวอย่าง	0.53
17 กันยายน 2558	08:00 น.	0.72	0.24	0.51
	16:00 น.	0.69	ไม่ได้เก็บตัวอย่าง	0.51
18 กันยายน 2558	08:00 น.	0.59	0.24	0.51
	16:00 น.	0.55	ไม่ได้เก็บตัวอย่าง	0.52
19 กันยายน 2558	08:00 น.	0.49	0.27	0.58
	16:00 น.	0.46	ไม่ได้เก็บตัวอย่าง	0.58
20 กันยายน 2558	08:00 น.	0.44	0.27	0.56
	16:00 น.	0.43	ไม่ได้เก็บตัวอย่าง	0.56
21 กันยายน 2558	08:00 น.	0.44	0.27	0.54
	16:00 น.	0.45	ไม่ได้เก็บตัวอย่าง	0.54
ค่าต่ำสุด		0.43	0.24	0.51
ค่าสูงสุด		0.72	0.27	0.58

ทดสอบโดย : งานสารสนเทศคุณภาพน้ำ กองควบคุมคุณภาพน้ำ ณ ภาคสนาม

ค่าคลอไรต์ (mg/L)		

วันที่	เวลา	กปภ.สาขาฉะเชิงเทรา (สผ.ฉะเชิงเทรา)	กปภ.สาขาบางคล้า (สผ.เทพราช)	กปภ.สาขาบางปะกง (สถานีสูบน้ำดิบบางบ่อ)
15 กันยายน 2558	08:00 น.	260	ไม่ได้เก็บตัวอย่าง	183
	16:00 น.	256	ไม่ได้เก็บตัวอย่าง	193
16 กันยายน 2558	08:00 น.	275	ไม่ได้เก็บตัวอย่าง	174
	16:00 น.	260	ไม่ได้เก็บตัวอย่าง	183
17 กันยายน 2558	08:00 น.	280	58	183
	16:00 น.	270	ไม่ได้เก็บตัวอย่าง	174
18 กันยายน 2558	08:00 น.	212	58	183
	16:00 น.	193	ไม่ได้เก็บตัวอย่าง	174
19 กันยายน 2558	08:00 น.	164	67	193
	16:00 น.	164	ไม่ได้เก็บตัวอย่าง	202
20 กันยายน 2558	08:00 น.	145	67	183
	16:00 น.	135	ไม่ได้เก็บตัวอย่าง	193
21 กันยายน 2558	08:00 น.	135	63	174
	16:00 น.	145	ไม่ได้เก็บตัวอย่าง	183
ค่าต่ำสุด		135	58	174
ค่าสูงสุด		280	67	202

ทดสอบโดย : งานสารสนเทศคุณภาพน้ำ กองควบคุมคุณภาพน้ำ ณ ภาคสนาม