

สัปดาห์ที่ 54 : วันที่ 26 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2559

วันที่	เวลา	ค่าการนำไฟฟ้า ($\mu\text{S/cm}$)		
		กปภ.สาขาฉะเชิงเทรา (สผ.ฉะเชิงเทรา)	กปภ.สาขาบางคล้า (สผ.เทพราช)	กปภ.สาขาบางปะกง (สถานีสูบน้ำดิบบางปะ)
26 มกราคม 2559	08:00 น.	1,163	ไม่ได้เก็บตัวอย่าง	3,561
27 มกราคม 2559	08:00 น.	1,145	ไม่ได้เก็บตัวอย่าง	2,938
28 มกราคม 2559	08:00 น.	1,374	ไม่ได้เก็บตัวอย่าง	3,280
29 มกราคม 2559	08:00 น.	1,395	ไม่ได้เก็บตัวอย่าง	3,466
30 มกราคม 2559	08:00 น.	1,065	ไม่ได้เก็บตัวอย่าง	3,342
31 มกราคม 2559	08:00 น.	1,147	ไม่ได้เก็บตัวอย่าง	3,143
1 กุมภาพันธ์ 2559	08:00 น.	1,467	ไม่ได้เก็บตัวอย่าง	3,033
	ค่าต่ำสุด	1,065	-	2,938
	ค่าสูงสุด	1,467	-	3,561

ทดสอบโดย : งานสารสนเทศคุณภาพน้ำ กองควบคุมคุณภาพน้ำ ณ ภาคสนาม

วันที่	เวลา	ค่าความเค็ม (g/L)		
		กปภ.สาขาฉะเชิงเทรา (สผ.ฉะเชิงเทรา)	กปภ.สาขาบางคล้า (สผ.เทพราช)	กปภ.สาขาบางปะกง (สถานีสูบน้ำดิบบางปะ)
26 มกราคม 2559	08:00 น.	0.58	ไม่ได้เก็บตัวอย่าง	1.87
27 มกราคม 2559	08:00 น.	0.57	ไม่ได้เก็บตัวอย่าง	1.52
28 มกราคม 2559	08:00 น.	0.69	ไม่ได้เก็บตัวอย่าง	1.71
29 มกราคม 2559	08:00 น.	0.70	ไม่ได้เก็บตัวอย่าง	1.81
30 มกราคม 2559	08:00 น.	0.53	ไม่ได้เก็บตัวอย่าง	1.74
31 มกราคม 2559	08:00 น.	0.57	ไม่ได้เก็บตัวอย่าง	1.64
1 กุมภาพันธ์ 2559	08:00 น.	0.73	ไม่ได้เก็บตัวอย่าง	1.58
	ค่าต่ำสุด	0.53	-	1.52
	ค่าสูงสุด	0.73	-	1.87

ทดสอบโดย : งานสารสนเทศคุณภาพน้ำ กองควบคุมคุณภาพน้ำ ณ ภาคสนาม

วันที่	เวลา	ค่าคลอไรต์ (mg/L)		
		กปภ.สาขาฉะเชิงเทรา (สผ.ฉะเชิงเทรา)	กปภ.สาขาบางคล้า (สผ.เทพราช)	กปภ.สาขาบางปะกง (สถานีสูบน้ำดิบบางปะ)
26 มกราคม 2559	08:00 น.	238	ไม่ได้เก็บตัวอย่าง	1,030
27 มกราคม 2559	08:00 น.	238	ไม่ได้เก็บตัวอย่าง	830
28 มกราคม 2559	08:00 น.	277	ไม่ได้เก็บตัวอย่าง	820
29 มกราคม 2559	08:00 น.	272	ไม่ได้เก็บตัวอย่าง	872
30 มกราคม 2559	08:00 น.	194	ไม่ได้เก็บตัวอย่าง	802
31 มกราคม 2559	08:00 น.	199	ไม่ได้เก็บตัวอย่าง	778
1 กุมภาพันธ์ 2559	08:00 น.	301	ไม่ได้เก็บตัวอย่าง	766
	ค่าต่ำสุด	194	-	766
	ค่าสูงสุด	301	-	1,030

ทดสอบโดย : งานสารสนเทศคุณภาพน้ำ กองควบคุมคุณภาพน้ำ ณ ภาคสนาม