

สัปดาห์ที่ 61 : วันที่ 15 – 21 มีนาคม 2559

| วันที่ | เวลา | ค่าการนำไฟฟ้า ($\mu\text{S/cm}$) | | |
|----------------|-----------|---------------------------------------|--------------------------------|---|
| | | กปภ.สาขาฉะเชิงเทรา (สม.ฉะเชิงเทรา) | กปภ.สาขาบางคล้า (สม.เทพราช) | กปภ.สาขาบางปะกง (สถานีสูบน้ำดิบบางบ่อ) |
| 15 มีนาคม 2559 | 08:00 น. | 1,430 | ไม่ได้เก็บตัวอย่าง | 3,523 |
| 16 มีนาคม 2559 | 08:00 น. | 1,167 | ไม่ได้เก็บตัวอย่าง | 3,535 |
| 17 มีนาคม 2559 | 08:00 น. | 1,448 | ไม่ได้เก็บตัวอย่าง | 3,530 |
| 18 มีนาคม 2559 | 08:00 น. | 1,555 | ไม่ได้เก็บตัวอย่าง | 3,543 |
| 19 มีนาคม 2559 | 08:00 น. | 2,034 | ไม่ได้เก็บตัวอย่าง | 3,480 |
| 20 มีนาคม 2559 | 08:00 น. | 1,630 | ไม่ได้เก็บตัวอย่าง | 3,471 |
| 21 มีนาคม 2559 | 08:00 น. | 2,023 | ไม่ได้เก็บตัวอย่าง | 3,460 |
| | ค่าต่ำสุด | 1,167 | - | - |
| | ค่าสูงสุด | 2,034 | - | - |

ทดสอบโดย : งานสารสนเทศคุณภาพน้ำ กองควบคุมคุณภาพน้ำ ณ ภาคสนาม

| วันที่ | เวลา | ค่าความเค็ม (g/L) | | |
|----------------|-----------|---------------------------------------|--------------------------------|---|
| | | กปภ.สาขาฉะเชิงเทรา (สม.ฉะเชิงเทรา) | กปภ.สาขาบางคล้า (สม.เทพราช) | กปภ.สาขาบางปะกง (สถานีสูบน้ำดิบบางบ่อ) |
| 15 มีนาคม 2559 | 08:00 น. | 0.71 | ไม่ได้เก็บตัวอย่าง | 1.85 |
| 16 มีนาคม 2559 | 08:00 น. | 0.58 | ไม่ได้เก็บตัวอย่าง | 1.85 |
| 17 มีนาคม 2559 | 08:00 น. | 0.72 | ไม่ได้เก็บตัวอย่าง | 1.85 |
| 18 มีนาคม 2559 | 08:00 น. | 0.78 | ไม่ได้เก็บตัวอย่าง | 1.86 |
| 19 มีนาคม 2559 | 08:00 น. | 1.03 | ไม่ได้เก็บตัวอย่าง | 1.82 |
| 20 มีนาคม 2559 | 08:00 น. | 0.82 | ไม่ได้เก็บตัวอย่าง | 1.82 |
| 21 มีนาคม 2559 | 08:00 น. | 1.03 | ไม่ได้เก็บตัวอย่าง | 1.81 |
| | ค่าต่ำสุด | 0.58 | - | 1.81 |
| | ค่าสูงสุด | 1.03 | - | 1.86 |

ทดสอบโดย : งานสารสนเทศคุณภาพน้ำ กองควบคุมคุณภาพน้ำ ณ ภาคสนาม

| วันที่ | เวลา | ค่าคลอไรด์ (mg/L) | | |
|----------------|-----------|---------------------------------------|--------------------------------|---|
| | | กปภ.สาขาฉะเชิงเทรา (สม.ฉะเชิงเทรา) | กปภ.สาขาบางคล้า (สม.เทพราช) | กปภ.สาขาบางปะกง (สถานีสูบน้ำดิบบางบ่อ) |
| 15 มีนาคม 2559 | 08:00 น. | 284 | ไม่ได้เก็บตัวอย่าง | ไม่ได้เก็บตัวอย่าง |
| 16 มีนาคม 2559 | 08:00 น. | 233 | ไม่ได้เก็บตัวอย่าง | ไม่ได้เก็บตัวอย่าง |
| 17 มีนาคม 2559 | 08:00 น. | 293 | ไม่ได้เก็บตัวอย่าง | ไม่ได้เก็บตัวอย่าง |
| 18 มีนาคม 2559 | 08:00 น. | 323 | ไม่ได้เก็บตัวอย่าง | ไม่ได้เก็บตัวอย่าง |
| 19 มีนาคม 2559 | 08:00 น. | 431 | ไม่ได้เก็บตัวอย่าง | ไม่ได้เก็บตัวอย่าง |
| 20 มีนาคม 2559 | 08:00 น. | 332 | ไม่ได้เก็บตัวอย่าง | ไม่ได้เก็บตัวอย่าง |
| 21 มีนาคม 2559 | 08:00 น. | 426 | ไม่ได้เก็บตัวอย่าง | ไม่ได้เก็บตัวอย่าง |
| | ค่าต่ำสุด | 233 | - | 818 |
| | ค่าสูงสุด | 431 | - | 818 |

ทดสอบโดย : งานสารสนเทศคุณภาพน้ำ กองควบคุมคุณภาพน้ำ ณ ภาคสนาม