


## รายงานการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำดิบของ กปภ.สาขา ที่ได้รับผลกระทบด้านความเค็มจากน้ำทะเลหนุนสูง ประจำวันที่ 7 มีนาคม 2563

จากสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูง ทำให้น้ำเค็มรุกเข้ามาส่งผลต่อคุณภาพน้ำดิบของแหล่งน้ำที่ใช้ผลิตน้ำประปา ปัจจุบันพบว่ามี กปภ.สาขาที่ได้รับผลกระทบด้านความเค็ม จำนวน 9 แห่ง ได้แก่ กปภ.สาขาปทุมธานี อยุธยา บางปะกง บางคล้า ฉะเชิงเทรา ตะกั่วป่า ปากพนัง ระโนด และสายบุรี

### กปภ.สาขา 9 แห่ง ที่เฝ้าระวังค่าความเค็มจากน้ำทะเลหนุน



1 กปภ.สาขาปทุมธานี  
แม่น้ำเจ้าพระยา ค่าความเค็ม 0.14 กรัม/ลิตร

2 กปภ.สาขาอยุธยา  
คลองระพีพัฒน์ ค่าความเค็ม 0.14 กรัม/ลิตร

3 กปภ.สาขาบางปะกง  
สระพิกน้ำดิบ (บางบ่อ)  
(คลองพระองค์ไชยานุชิต) ค่าความเค็ม 1.59 กรัม/ลิตร  
สระพิกน้ำดิบ (บางวัว)  
(คลองพระองค์ไชยานุชิตและน้ำดิบเอกชน) ค่าความเค็ม 1.05 กรัม/ลิตร

4 กปภ.สาขาบางคล้า  
คลองพระองค์ไชยานุชิต ค่าความเค็ม 0.60 กรัม/ลิตร

5 กปภ.สาขาฉะเชิงเทรา  
คลองพระองค์ไชยานุชิต ค่าความเค็ม 0.66 กรัม/ลิตร  
คลองท่าไข่ ค่าความเค็ม 0.40 กรัม/ลิตร  
สระพิกน้ำดิบ ค่าความเค็ม 0.72 กรัม/ลิตร

6 กปภ.สาขาตะกั่วป่า  
คลองทุ่งมะพร้าว ค่าความเค็ม 0.52 กรัม/ลิตร  
ใช้แหล่งน้ำสำรอง (ขุมเหมืองสินทอง)  
ผลิตน้ำประปา


7 กปภ.สาขาปากพนัง  
แม่น้ำปากพนัง ค่าความเค็ม 0.61 กรัม/ลิตร

8 กปภ.สาขาระโนด  
ทะเลสาบสงขลา ค่าความเค็ม 2.80 กรัม/ลิตร  
ใช้น้ำบาดาลผลิตน้ำประปา

9 กปภ.สาขาสายบุรี  
แม่น้ำสายบุรี ค่าความเค็ม 0.02 กรัม/ลิตร

เกณฑ์เฝ้าระวังน้ำดิบเพื่อผลิตน้ำประปา ค่าความเค็มไม่เกิน 0.50 กรัม/ลิตร

หมายเหตุ  
- กปภ.สาขาปทุมธานี เวลาเก็บตัวอย่างน้ำดิบ 6.00 น.  
- กปภ.สาขาอยุธยา บางปะกง บางคล้า ฉะเชิงเทรา ตะกั่วป่า ปากพนัง ระโนด และสายบุรี เวลาเก็บตัวอย่างน้ำดิบ 8.00 น.  
แบ่งพื้นที่ตามโครงสร้างการประปาส่วนภูมิภาค



ขอแนะนำแนวทางการใช้น้ำประปาที่ได้รับผลกระทบด้านความเค็มสำหรับประชาชน ตามคำแนะนำของกรมอนามัย ดังนี้

- การใช้น้ำประปาเพื่อปรุงอาหาร ควรลดการเติมเครื่องปรุงรสให้น้อยลง
- กลุ่มเสี่ยงที่ควรหลีกเลี่ยงการบริโภค ได้แก่ ผู้ที่เป็นโรคไต โรคหัวใจ โรคความดันสูง โรคเบาหวาน โรคทางสมอง ผู้สูงอายุ และเด็กเล็ก

ในการนี้ กปภ. จัดให้บริการน้ำประปาจ่ายฟรีในช่วงฤดูแล้ง ปี 2563 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ให้บริการ และจุดจ่ายน้ำฟรี “ใกล้ที่ไหน ไปที่นั่น” ได้ที่ <http://www.pwa.co.th/freepoint/> หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ PWA Call Center 1662

ตรวจสอบสถานการณ์คุณภาพน้ำดิบปัจจุบันและย้อนหลังที่เว็บไซต์ <http://tele-wrd.pwa.co.th/lab/>

