

## รายงานการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำดิบของ กปภ.สาขา ที่ได้รับผลกระทบด้านความเค็มจากน้ำทะเลหนุนสูง ประจำวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563

จากสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูง ทำให้น้ำเค็มรุกเข้ามาส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำดิบของแหล่งน้ำที่ใช้ผลิตน้ำประปา ปัจจุบันพบว่ามี กปภ.สาขา ที่ได้รับผลกระทบด้านความเค็ม จำนวน 7 แห่ง ได้แก่ กปภ.สาขาปทุมธานี อยุธยา บางปะกง บางคล้า ฉะเชิงเทรา ตะกั่วป่า และปากพนัง

### กปภ.สาขา 7 แห่ง ที่เฝ้าระวังน้ำเค็มจากน้ำทะเลหนุน

1 กปภ.สาขาปทุมธานี  
แม่น้ำเจ้าพระยา ค่าความเค็ม 0.17 กรัม/ลิตร

2 กปภ.สาขาอยุธยา  
คลองระพีพัฒน์ ค่าความเค็ม 0.13 กรัม/ลิตร

6 กปภ.สาขาตะกั่วป่า  
คลองทุ่งมะพร้าว ค่าความเค็ม 1.29 กรัม/ลิตร

7 กปภ.สาขาปากพนัง  
แม่น้ำปากพนัง ค่าความเค็ม 0.43 กรัม/ลิตร



3 กปภ.สาขาบางปะกง  
สระพิกน้ำดิบ (บางบ่อ) (คลองพระองค์ไชยานุชิต) ค่าความเค็ม 1.78 กรัม/ลิตร  
สระพิกน้ำดิบ (บางวัว) (คลองพระองค์ไชยานุชิตและน้ำดิบเอกชน) ค่าความเค็ม 1.12 กรัม/ลิตร


4 กปภ.สาขาบางคล้า  
คลองพระองค์ไชยานุชิต ค่าความเค็ม 1.27 กรัม/ลิตร

5 กปภ.สาขาฉะเชิงเทรา  
คลองพระองค์ไชยานุชิต ค่าความเค็ม 1.27 กรัม/ลิตร  
คลองท่าไข่ ค่าความเค็ม 1.03 กรัม/ลิตร  
สระพิกน้ำดิบ (คลองพระองค์ไชยานุชิต คลองท่าไข่และน้ำดิบเอกชน) 0.91 กรัม/ลิตร

\*\*\*เกณฑ์เฝ้าระวังน้ำดิบเพื่อผลิตน้ำประปา ความเค็มมีค่าไม่เกิน 0.50 กรัม/ลิตร

หมายเหตุ  
กปภ.สาขาปทุมธานี เวลาเก็บตัวอย่างน้ำดิบ 6.00 น.  
กปภ.สาขาตะกั่วป่า เวลาเก็บตัวอย่างน้ำดิบ 12.00 น.  
กปภ.สาขาอยุธยา บางปะกง บางคล้า ฉะเชิงเทรา และปากพนัง เวลาเก็บตัวอย่างน้ำดิบ 8.00 น.

ตารางแสดงสถานการณ์คุณภาพน้ำดิบปัจจุบันและการสื่อสารกับประชาชนของ กปภ.สาขา ที่ได้รับผลกระทบด้านความเค็มจากน้ำทะเลหนุนสูง			
ที่	กปภ.สาขา	สถานการณ์คุณภาพน้ำดิบ (12 ก.พ. 2563)	การสื่อสารกับประชาชน
1	ปทุมธานี	อยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวัง	-
2	อยุธยา	อยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวัง	-
3	บางปะกง	สูงกว่าเกณฑ์เฝ้าระวัง	<ul style="list-style-type: none"> <li>ประกาศสถานการณ์คุณภาพน้ำประปา ผ่านผู้นำชุมชน สื่อท้องถิ่น เครือข่ายสังคมออนไลน์</li> <li>แจ้งหน่วยราชการในพื้นที่ เช่น โรงพยาบาล สถานีนอนามัย และโรงเรียน</li> </ul>
4	บางคล้า	สูงกว่าเกณฑ์เฝ้าระวัง	
5	ฉะเชิงเทรา	สูงกว่าเกณฑ์เฝ้าระวัง	
6	ตะกั่วป่า	สูงกว่าเกณฑ์เฝ้าระวัง	
7	ปากพนัง	อยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวัง	



ขอแนะนำแนวทางการใช้น้ำประปาที่ได้รับผลกระทบด้านความเค็มสำหรับประชาชน ตามคำแนะนำของกรมอนามัย ดังนี้

- การใช้น้ำประปาเพื่อปรุงอาหาร ควรลดการเติมเครื่องปรุงรสให้น้อยลง
- กลุ่มเสี่ยงที่ควรหลีกเลี่ยงการบริโภค ได้แก่ ผู้ที่เป็นโรคไต โรคหัวใจ โรคความดันสูง โรคเบาหวาน โรคทางสมอง ผู้สูงอายุ และ เด็กเล็ก

ในการนี้ กปภ. จัดให้บริการน้ำประปาจ่ายฟรีในช่วงฤดูแล้ง ปี 2563 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ให้บริการ และจุดจ่ายน้ำฟรี “ใกล้ที่ไหน ไปที่นั่น” ได้ที่ <http://www.pwa.co.th/freepoint/> หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ PWA Call Center 1662

ตรวจสอบสถานการณ์คุณภาพน้ำดิบปัจจุบันและย้อนหลังที่เว็บไซต์ <http://tele-wrd.pwa.co.th/lab/>

